



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю  
М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056  
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ  
E-mail: mail@rpn.ab.ru http://www.altrpn.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г.Камень-на-Оби, Каменском,  
Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Алтайский край, г. Камень-на-  
Оби, ул. Ленина, д.50  
(место составления акта)

“ 25 ” октября 20 17 г.  
(дата составления акта)  
13 часов 00 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 296

Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-  
“ 28 ” сентября 20 17 г. по адресу: Оби, ул. Куйбышева, 48 А  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении  
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 22.09.2017г.  
№ 3130, Калининой Ульяной Васильевной, выданное заместителем руководителя Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Алтайскому краю

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,  
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа  
о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в  
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

« » 201 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность проверки: час. мин.  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/ 02 часа 00 минут  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (Территориальным отделом  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Алтайскому краю в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском,  
Панкрушихинском и Шелаболихинском районах)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении  
выездной проверки) Ляпин Александр Иванович, директор муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», 26.09.2017г.  
11-00ч

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Архипова Кристина Валерьевна - специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ляпин Александр Иванович, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-

----

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» по выполнению предписания об устранении выявленных нарушений № 4 от 20.02.2016 г., выданного специалистом-экспертом ТОО Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах Архиповой Кристиной Валерьевной, со сроком исполнения до 18.09.2017г., установлено, что предписание выполнено не в полном объеме, а именно не выполнены пункты:

1.Остекление окон на первом этаже в коридоре напротив кабинета ЛФК не выполнено из цельного стеклопалотна, в стекле трещина, что является нарушением требований п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 1 фототаблицы.

2.Остекление окон на первом этаже в коридоре напротив кабинетов математики не выполнено из цельного стеклопалотна, в стекле трещина, что является нарушением требований п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 2 фототаблицы.

3.Остекление окон на первом этаже в кабинете хореографии не выполнено из цельного стеклопалотна, имеются стыковые стекла, что является нарушением требований п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

4.Остекление окон на третьем этаже в коридоре напротив кабинета физики не выполнено из цельного стеклопалотна, в стекле трещина, что является нарушением требований п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 3 фототаблицы;

5. Остекление окон в коридоре на втором этаже частично не выполнено из цельного стеклопалотна, имеются стыковые стекла, трещины, что является нарушением требований п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 4, № 5 фототаблицы.

6. На стенах в спортивном зале № 2 не устранено отслоение отделочного материала –

масляной краски, что является нарушением требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 6 фототаблицы.

10. На стенах и потолке в спортивном зале № 1 на втором этаже не устранены дефекты в виде сырости и протечек, что является нарушением требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 7 фототаблицы.

11. На стене в спортивном зале №1 не устранены отслоение отделочного материала, щель, трещины, что является нарушением требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 8, № 9 фототаблицы.

13. В кабинете информатики все рабочие места за компьютерами не оборудованы стульями: подъемно-поворотными, с регулировками по высоте и углам наклона сиденья и спинки, расстоянию спинки от переднего края сиденья, что является нарушением требований п. 10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и подтверждается фото № 10 фототаблицы.

15. Туалет для мальчиков, расположенный на третьем этаже, не оборудован унитазами с сиденьями, изготовленных из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, кабины не оборудованы дверями, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается фото № 11 фототаблицы.

16. Сотрудниками муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» (список прилагается) не пройден периодический медицинский осмотр, что является нарушением требований п. 11.8, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 18 приложения 2 Приказа №302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

17. Не пройдено обучение по программе профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудниками муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» (список прилагается), что является нарушением требований п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», с п.1 приложения 1 Приказа № 229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

нарушений не выявлено:

При проведении внеплановой выездной проверки по выполнению предписания об устранении выявленных нарушений № 4 от 20.02.2016 г., выданное специалистом-экспертом ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах Архиповой Кристиной Валерьевной, со сроком исполнения до 18.09.2017г., установлено, что выполнены следующие требования предписания, а именно пункты:

6. На стене в коридоре на лестничной клетке между вторым и третьим этажами устранено отслоение штукатурки в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

8. На стене в коридоре на втором этаже у кабинета биологии устранено отслоение штукатурки в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

организациях».

9. На стене в коридоре на третьем этаже между кабинетами русского языка устранено отслоение отделочного материала в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».


12. Устранены дефекты на полу в варочном цехе на пищеблоке в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».


14. В туалете для девочек, расположенном на втором этаже, унитазы оборудованы сидением в соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Время проведения проверки: 28.09.2017г. с 14 час. 00 мин. до 15 час.00 мин.,  
25.10.2017г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой проверки: ---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
К.В. Архипова  
(подпись проверяющего)

  
А.И.Ляпин  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: фототаблица, объяснение

Подписи лиц, проводивших проверку:




К.В.Архипова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Ляпин Александр Иванович, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” 10 20 17 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)