



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 6
(ТО НД № 6)**

ул. Комсомольская, 10, г. Камень-на-Оби,
Каменского района, Алтайского края, 658700
тел. 2-11-43, 2-31-52, факс 2-13-57
e-mail: kamgpn@mail.ru

МАЛЫШЕВОЙ ГАЛИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. КАМЕНЬ-НА-ОБИ, ПЕР.
ПИОНЕРСКИЙ, 20 Д

21.09.15 г. № 2-12-46-17-427

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

Я, государственный инспектор по пожарному надзору Малетин П.М., рассмотрев административный материал № 153 от 08.09.15 г. в отношении ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО АХЧ МБОУ «СОШ № 1» МАЛЫШЕВОЙ ГАЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению:

8 сентября 2015г. в «11» час. «00» мин. в зданиях, помещениях и на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Куйбышева, 48а

нарушены/не выполнены: Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390,

Не в полном объеме обеспечены установленными нормами планы эвакуации на случай возникновения пожара согласно ГОСТ. (МБОУ "СОШ № 1")	Правила противопожарного режима в РФ п.7 "На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения."
Отсутствуют на путях эвакуации знаки пожарной безопасности, направления движения при эвакуации. (МБОУ "СОШ № 1")	Правила противопожарного режима в РФ п.33 "При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"."
Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. (МБОУ "СОШ № 1")	Правила противопожарного режима в РФ, п.21 "Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год."

пункты которых указаны в протоколе № 153 об административном правонарушении от 08.09.15 г., составленном в отношении ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО АХЧ МБОУ «СОШ № 1» МАЛЫШЕВОЙ ГАЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, копия которого Вам вручена.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо устранить вышеперечисленные нарушения.

В течение 1 (одного) месяца (до 21.10.2015 г.) с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление внес:

Государственный инспектор по пожарному надзору Малетин П.М.



(подпись)

Настоящее представление получил: 21.09.15 г. ✓

дата,



подпись

Г.А. Малетин

Ф.И.О

Представление направлено: —

дата, исходящий №