

Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное
 учреждение «Средняя
 общеобразовательная школа № 1»
 МБОУ «СОШ № 1»
 658706 Алтайский край г. Камень-на-Оби,
 ул. Куйбышева 48 «а» телефон 2-21-59
 E-mail: - oo1063@mail.ru
 ОКПО 10005464
 ОГРН 1022200754938
 ИНН/КПП 2207005376/220701001

20.08.2018 № 505

На № _____

В ТО Управления Федеральной службы
 по надзору в сфере защиты прав
 потребителей и благополучия
 человека по Алтайскому краю
 в г.Камень-на-Оби, Каменском,
 Крутихинском, Тюменцевском,
 Панкрушихинском, Шелаболихинском
 районах

МЕРОПРИЯТИЯ

по устранению нарушений предписания №132 от 25.10.2017г
 выданного ТО УФС по надзору в сфере защиты прав
 потребителей и благополучия человека по
 Алтайскому краю
 в отношении МБОУ «СОШ№1»

№	Вид нарушения	Пункт нормативного акта	Что сделано дата
1	Остекление окон на первом этаже в коридоре напротив кабинета лечебной физической культуры выполнено не из цельного стеклопалотна.	П.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопалотна.»	Устранено 23.07.2018г.
2	Остекление окон на первом этаже в коридоре напротив кабинетов математики выполнено не из цельного стеклопалотна.	П.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопалотна. Замена разбитых стёкол должна проводиться немедленно.»	Устранено 23.07.2018г.
3	Остекление окон на первом этаже в кабинете хореографии выполнено не из цельного стеклопалотна.	П.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопалотна.»	Устранено 23.07.2018г.
4	Остекление окон на третьем этаже в коридоре напротив кабинета физики выполнено не из цельного стеклопалотна.	П.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопалотна.»	Устранено 23.07.2018г.
5	Остекление окон на втором этаже в коридоре выполнено не из цельного стеклопалотна.	П.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопалотна.»	Устранено 23.07.2018г.
6	На стенах в спортивном зале №2 имеется дефект в виде отслоения отделочного материала(краски), что не позволяет проводить влажную уборку с	П.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком.....»	Устранено 25.06.2018г.

	применением дез.средств»		
7	На стенах и потолке в спортивном зале №1 на втором этаже имеются дефекты в виде следов сырости и протечек.	П.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком»	Устранено на стенах 25.06.2018г.
8	На стене в спортивном зале №1 имеется дефект в виде отслоения отделочного материала (штукатурки с краской), трещины, что не позволяет проводить уборку влажным способом.	П.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком»	Устранено 25.06.2018г.
9	В кабинете информатики все рабочие места за компьютерами не оборудованы ученическими стульями, имеющие регулировок по высоте и углам наклона сиденья и спинки.	П.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Рабочий стул (кресло) должен быть подъёмно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надёжную фиксацию.	Планируется закупить в ноябре 2018г. по поступлению денежных средств. Заявка в Управление направлена 01.11.2017г.
10	Туалет для мальчиков, расположенный на третьем этаже не оборудован унитазами с сиденьями, изготовленных из материалов, допускающих их обработку моющими и дезин.средствами.	П.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «на каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. В сан.узлах устанавливают педальные вёдра, держатели для туалетной бумаги.»	Составлена смета на ремонт туалета. по мере поступления денежных средств замечание будет устранено. Заявка в Управление направлена 01.11.2017г.
11	Допущены до работы без периодического медицинского осмотра работники школы.	П.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры.»	Флюорография пройдена 100%, медицинский осмотр пройден частично.
12	Допущены до работы без периодической профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудники школы.	П.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Должностные лица и работники общеобразовательных организаций при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже 1 раз в 2 года»	Планируется проведение гигиенической подготовки в сентябре 2018г.



Директор МБОУ «СОШ №1»

