



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 6  
(ТО НД № 6)

ул.Комсомольская, 10, г.Камень-на-Оби,  
Каменского района, Алтайского края, 658700  
тел. 2-11-43, 2-31-52, факс 2-13-57  
e-mail: kamgpn@mail.ru

ЛЯПИНУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ  
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. КАМЕНЬ-НА-ОБИ,  
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 82 КВ. 69

26.01.16 г. № 2-12-46-17-

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

Я, государственный инспектор по пожарному надзору Малетин П.М., рассмотрев административный материал № 6 от 14.01.16 г. в отношении ДИРЕКТОРА МБОУ СОШ № 1 ЛЯПИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА, установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению:

14 января 2016г. в «13» час. «00» мин. в зданиях, помещениях и на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу (адресам): г. Камень-на-Оби, ул. Куйбышева, 48а

нарушены/не выполнены: Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390,

Под электрощитом находятся горючие материалы. (Гараж МБОУ "СОШ № 1")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п ж) п. 42 "Запрещается: ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
Отсутствует емкость для использованных обтирочных материалов. (Гараж МБОУ "СОШ № 1")	Правила противопожарного режима в РФ : п.27 Руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров .
Отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. (Гараж МБОУ "СОШ № 1")	Правила противопожарного режима в РФ : п.6 "В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны."
Допускается совместное хранение горючих материалов. (Гараж МБОУ "СОШ № 1")	Правила противопожарного режима в РФ п.249е В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрещается: хранить тару из-под горючего, а так же горючее и масла.
В помещении гаража допускается совместное хранение автомобильной резины и каких-либо других материалов. (Гараж МБОУ "СОШ № 1")	Правила противопожарного режима в РФ п. 340 "Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров."

пункты которых указаны в протоколе № 6 об административном правонарушении от 14.01.16 г., составленном в отношении ДИРЕКТОРА МБОУ СОШ № 1 ЛЯПИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, копия которого Вам вручена.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо устранить вышеперечисленные нарушения.

В течение 1 (одного) месяца (до 26.02.2016 г.) с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

*ответ*

В соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление внес:

Государственный инспектор по пожарному надзору Малетин П.М.

(подпись)

Настоящее представление получил: 26.01.16 г.

дата,

подпись

Ф.И.О

Представление направлено: —

дата, исходящий №