



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 6
(наименование органа государственного пожарного надзора)

658700, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, т. 8-(385-84)-2-31-52, kamgpn@mail.ru
(указывается адрес, места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 327/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 327 от 28 мая 2018 года, ст.6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «12» час. «00» мин. 06 июня 2018 г по «14» час. «00» мин. 06 июня 2018 г., общей продолжительностью не более 20 рабочих дней, государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Афанасьев Константин Викторович, провёл проверку зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: Алтайский край. Каменский район. г.Камень-на-Оби. ул.Куйбышева. 48а совместно с: Директором МБОУ «СОШ № 1» Ляпным Александром Ивановичем

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы-полнение)
1	2	3	4	5
1	Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности. (МБОУ "СОШ № 1")	Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ч.3 ст.64 "В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений."	01.08.2018	
2	Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей не осуществлен в соответствии с пунктами 468, 474 и приложениями 1 и 2 настоящих Правил. (МБОУ "СОШ № 1")	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п.465 "Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для пожаров класса А - порошок АВСЕ; для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или АВСЕ; для пожаров класса D - порошок D... Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.", Приложения 1 и 2.	01.08.2018	
3	Руководитель организации	Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2018	

не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек. (МБОУ "СОШ № 1")	Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. п.38 "На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору
Афанасьев Константин Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«06» июня 2018 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

✓ 

Директор МБОУ «СОШ № 1» Ляпин Александр Иванович

(должность, фамилия, инициалы)

«06» июня 2018 г.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47; ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
656006, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Взлетная, 2н. E-mail: mchs@alregn.ru, тел.: 8-(385-2)-54-06-28
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по АК. тел.: 8-(385-2)-54-07-30
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6

УНДнПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
658700, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, тел.: 8-(385-84)-2-11-43, 2-31-52 (e-mail: kamgpn@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Алтайский край, Каменский район, г.Камень-на-Оби, ул.Куйбышева, 48а «06» июня 2018 г. 14 ч. 00 м.
(место составления акта) (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 327

06.06.2018 г. - 06.06.2018 г. по адресу: Алтайский край, Каменский район, г.Камень-на-Оби, ул.Куйбышева, 48а
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 327 от «28» мая 2018 г.

(тип документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, наименование государственного или муниципального органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля)

была проведена проверка в отношении лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», ИНН 2207005376, ОГРН 1022200754938, Юридический адрес: Алтайский край, Каменский район, г.Камень-на-Оби, ул.Куйбышева, 48а.

Объект защиты: Здания и территория МБОУ «СОШ № 1», по адресу: Алтайский край, Каменский район, г.Камень-на-Оби, ул.Куйбышева, 48а

Правообладатель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Для ЮЛ - (типное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа управления в случае, если имеется) и (в случае, если имеется) отчество, место жительства (для физических лиц), государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица или Ф.И.О. физического лица и (в случае, если имеется) отчество, место жительства (для индивидуальных предпринимателей, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и идентификационный номер налогоплательщика, номер регистрации записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: с 12 час. 00 мин. «06» июня 2018 г. до 14 час. 00 мин. «06» июня 2018 г.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 2 рабочих часа

(рабочих дней/часов)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный надзор.

Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

ч.3 ст.9, ч.3 ст.12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года; Федеральный закон «Технический регламент о пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.08 г.; Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.; Нормы пожарной безопасности (НПБ 104-03) «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4837 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110 - 03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4836 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 105 - 03) не нуждающимися в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26.06.2003 г. № 07/6463-ЮД); Нормы пожарной безопасности (НПБ 88 - 01) «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» утвержденных приказом ГУГПС МЧС России от 31 декабря 2002 г. № 60. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.08.02-89 (31-03-03) «Общественные здания и сооружения»; СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»; ГОСТ Р 12.143-2002 «Системы флуоресцентные эвакуационные». Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 года

Акт составлен: Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6

по адресу: Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, т. 8-(385-84)-2-31-52.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

«28» мая 2018 г.

09 час. 00 мин.

Директор МБОУ «СОШ № 1» Ляпин Александр Иванович

(Фамилия, имя, отчество)

Вид проверки:

плановая

(типичная/внеплановая)

Форма проверки:

выездная

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: Главный государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Дмитрий Анатольевич. Заместитель главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Мальцев Владимир Павлович. Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Гапаченко Станислав Николаевич. Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Афанасьева Константин Викторович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей или экспертов организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

эксперты не привлекались

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «СОШ № 1» Ляпин Александр Иванович

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности. (МБОУ «СОШ № 1», Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.3 ст.64 «В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.»);

- Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей не осуществлен в соответствии с пунктами 468, 474 и приложениями 1 и 2 настоящих Правил. (МБОУ «СОШ № 1», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п.465 «Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для пожаров класса А - порошок АВСЕ; для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или АВСЕ; для пожаров класса D - порошок D... Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.»; Приложения 1 и 2.);

- Руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек. (МБОУ «СОШ № 1», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п.38 «На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.»).

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены.**

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлены.**

■ выявлены факты производства, реализации продукции подлежащей обязательному подтверждению соответствия в области пожарной безопасности, веществ, материалов и изделий на которые должны быть отражены показатели пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними: **не выявлены.**

■ нарушений не выявлено: **выявлены.**

■ проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 327/1/1 от 06.06.2018 г., протокол об административном правонарушении № 74 от 06.06.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Бавьковского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Афанасьев Константин Викторович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «СОШ № 1» Ляпин Александр Иванович

(ФИО (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

06.06.2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия:

(адреса регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47; ЦС МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19)