

Отметить в размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
№ 17 от 14-го апреля 2023 г., 22230061000208123551
ссылкой на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» октября 2023 г., № 2310/010-22/218/ПВПР

(дата составления предписания)

край Алтайский, р-н Каменский г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10, 3858421143, e-mail:
6tond@22.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 24 » октября 2023 г., учетный номер 22230061000208123551.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(выполнение вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Заместитель начальника ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (заместитель
главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Кузьмин Денис
Валентинович, e-mail: den100@mail.ru, телефон: +73858421143

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспектора), в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Алтайский, р-н Каменский, г. Камень-на-Оби, ул Куйбышева, Владение 48А

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1", адрес юридического лица: 658706, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, КАМЕНСКИЙ,
КАМЕНЬ-НА-ОБИ, КУЙБИШЕВА УЛИЦА, 48А

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство или наименование организации, идентификационные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты не обеспечено проведение ежегодного испытания автоматической установки пожарной сигнализации, эксплуатирующейся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2020 года № 1479 : Пункт: 54)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:
19.08.2024

2. На объекте защиты на 1-ом, 2-ом и 3-ем этажах отсутствуют на видных местах планы эвакуации людей при пожаре (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 : Пункт: 5)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 5. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

Срок устранения нарушения:
19.08.2024

3. На объекте защиты на 3-ем этаже в коридоре левого крыла, часть облицовки стены выполнена из материалов, показатели пожарной опасности которых выше чем Г1, В1, Д2, Т2 (Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ : Часть: 6, Глава: 30, Статья: 134)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 6, Глава: 30, Статья: 134. Федеральный закон 123-ФЗ от «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону

Срок устранения нарушения:
19.08.2024

4. На объекте защиты на 1-ом, 2-ом и 3-ем этажах сняты samozакрывающиеся двери лестничных клеток и коридоров (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2020 года № 1479 : Пункт: 27, Подпункт: Г)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 27. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир; в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Срок устранения нарушения:
19.08.2024

5. На объекте защиты на 1-ом этаже на дверях эвакуационных выходов, ведущих в коридоры отсутствуют устройства для их samozакрывания (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2020 года № 1479 : Пункт: 14)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 14. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

Срок устранения нарушения:

- 6. На объекте защиты отсутствует техническая документация на автоматическую установку пожарной сигнализации (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2020 года № 1479 : Пункт: 54)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

19.08.2024

- 7. На объекте защиты в спортивном зале электрический провод к розетке проложен сквозь деревянную дверную коробку (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2020 года № 1479 : Пункт: 35, Подпункт: 3)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 35, Подпункт: 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.

Срок устранения нарушения:

19.08.2024

- 8. На объекте защиты в помещении столовой холодильник запитан через электрический удлиннитель, не предназначенный по своим характеристикам для питания применяемого электроприбора (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2020 года № 1479 : Пункт: 35, Подпункт: Ж)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 35, Подпункт: ж. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:


использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта.

Срок устранения нарушения:

19.08.2024

Указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предложение.

Заместитель начальника ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Кузьмин Денис Вадимович



Должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, подписавшего предложение.

Заместитель начальника ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Кузьмин Денис Вадимович, e-mail: denioo@mail.ru, телефон: +73858421143

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготавлившего проект предложения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (да и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием по результатам проведения профилактического визита

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием.

«12» часов «30» минут «24» 10 20 23.



Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1»
МБОУ «СОШ № 1»
658706 Алтайский край г. Камень-на-Оби,
ул. Куйбышева 48 «а» телефон 2-21-59
E-mail: - oo1063@mail.ru

ОКПО 10005464

ОГРН 1022200754938

ИНН/КПП 2207005376/220701001

от 11.10.2023 № 400

На № _____

УНД и ПР ГУ МСЧ России
по Алтайскому краю

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
согласно предписания от 24.10.2023г.

№	Вид нарушения	Пункт нормативного акта	Что сделано ,дата
1	На объекте защиты не обеспечено проведение ежегодного испытания автоматической установки пожарной сигнализации, эксплуатирующейся сверх срока службы.	П.54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Будет устранено До 01.08.2024г
2	На объекте защиты на 1-ом, 2-ом, 3-ем этажах отсутствуют на видных местах планы эвакуации людей при пожаре.	П.54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Будет устранено До 25.12.2023г.
3	На объекте защиты на 3-ем этаже в коридоре левого крыла , часть облицовки стены выполнена из материалов , показатели пожарной опасности которых выше чем Г 1, В1, Д2, Т2.	Часть:6.Глава:30, Статья:134, Федеральный закон 123-ФЗ от « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Будет устранено До 01.08.2024г
4	На объекте защиты на 1-ом, 2-ом, 3-ем этажах сняты самозакрывающиеся двери лестничных клеток и коридоров	Пункт 27. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Подано ходатайство в Управление образования на выделение денежных средств.
5	На объектах защиты на 1-ом этаже на дверях эвакуационных выходов ведущих в коридоры отсутствуют устройства для их самозакрывания.	Пункт:14 Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Подано ходатайство в Управление образования на выделение денежных средств.

6	На объекте защиты отсутствует техническая документация на автоматическую установку пожарной сигнализации.	Пункт:54 Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Устранено 31.10.2023г.
7	На объекте защиты в спортивном зале электрический провод к розетке проложен сквозь деревянную дверную коробку.	Пункт:35. Подпункт :3.Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Устранено 31.10.2023г.
8	На объекте защиты в помещении столовой холодильник запитан через электрический удлинитель, не предназначенный по своим характеристикам для питания	Пункт:35. Подпункт :ж.Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Устранено 31.10.2023г.

Директор МБОУ «СОШ№1»



А.И.Ляпин