



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2н, E-mail: mchs@altreg.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

658700, Алтайский край, Каменский район, г.Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10,
тел.: 8-(385-84)-2-11-43, 2-31-52. E-mail: kamgpm@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«10» сентября 2021 г. 14 час. 05 мин. № 255

(дата и время составления акта)

658700, Алтайский край, Каменский район, г.Камень на Оби ул. Некрасова,2

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Распоряжением (решением) о проведении выездной проверки от 03.09.2021 № 255, учётный № проверки 222104946570

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

006 – Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Чижиков Александр Сергеевич – начальник отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если это (эти) инспектор (инспекторы) были привлечены после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации в наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Алтайский край, Каменский район, г.Камень на Оби ул. Куйбышева, 48А.

(указываются адреса (местонахождения) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" (ИНН 2207005376), Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Куйбышева, 48А

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан или наименование организации, из индивидуальных имени налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» сентября 2021 года, 13 час. 00 мин.

по «10» сентября 2021 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 часов 00 минут

(указываются срок (работное время, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр, 2) досмотр, 3) опрос, 4) получение письменных объяснений, 5) истребование документов, 6) отбор проб (образцов), 7) инструментальное обследование, 8) испытание, 9) экспертиза, 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «10» сентября 2021 года, 13 час. 00 мин.

по «10» сентября 2021 года, 14 час. 00 мин.

по месту: Алтайский край, Каменский район, г.Камень на Оби ул. Куйбышева, 48А

(указываются дата и место фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 10.09.2021 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытание, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются даты, даты по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

(указываются даты составления и реквизиты протокола и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий в рассматриваемый акту)

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не применялись

(указываются наименования в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные элементы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении должностных лиц, лиц ответственных за противопожарное состояние объекта, должностные инструкции); документы, удостоверяющие принадлежность территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, данной организации (физическому лицу); документы, отражающие технические и планировочные особенности помещений, зданий; техническая документация, связанная с вопросами водоснабжения, установок и систем обнаружения и предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем обнаружения и предотвращения пожара и противопожарной защиты; технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами; сертификаты соответствия (декларации соответствия)

(указываются наименования при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контролируемого (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска:**нет**

(указываются результаты расчета, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчета, об этом делается соответствующая запись)

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:**нет**

(указываются результаты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценкой пожарного риска)

12. По результатам выездной проверки установлено:**выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1.	Выход с лестничной клетки на чердак осуществляется не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра. МБОУ «СОШ № 1» г.Камень на Оби ул. Куйбышева, 48А.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.7.7
2.	Не выполнено аварийное освещение в здании филиала. МБОУ «СОШ №1» г.Камень на Оби ул. Куйбышева, 48А	ст. 4, п. 3, п. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 439.1325800.2018 "Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения.", п.п.5.1.3, 9.10.2, 9.10.3, таблица 9.1 п.п.10.1-10.8.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований)

13. К настоящему акту прилагаются:**1) протокол осмотра от 10.09.2021 года**

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору **Чижиков Александр Сергеевич**

(фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору **Чижиков Александр Сергеевич**, телефон: (38581) 21-1-43, E-mail: kamgrn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Ляпин Александр Иванович - директор Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1"

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«14» часов «05» минут «10» сентября 2021 г.**Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:**

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

С/П

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 г. № 777



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и. E-mail: mchs@alregn.ru телефон 8 (3852)20-23-19

(адрес места изложения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658700, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10.

тел.: 8-(385-84)-2-11-43, 2-31-52. E-mail: kamgpn@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 255/3

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра обозначает лиц, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" (ИНН 2207005376), Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Куйбышева, 48А

(наименование контролируемого лица, наименование органа государственного пожарного надзора (районный, городской))

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 03.09.2021 № 255 в период с «10» сентября 2021г. по «10» сентября 2021 г.

государственным инспектором г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), инициалы должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Шелаболихинского район по пожарному надзору Чижиковым Александром Сергеевичем

(орган государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" Ляпин Александр Иванович

(должность, фамилия, инициалы, отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Выход с лестничной клетки на чердак осуществляется не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра. МБОУ «СОШ № 1» г.Камень на Оби ул. Куйбышева, 48А.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.7.7	01.08.2022 г.	
2.	Не выполнено аварийное освещение в здании филиала. МБОУ «СОШ	ст. 4, п. 3, п. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	01.08.2022 г.	

	№1» г.Камень на Оби ул. Куйбышева, 48А	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 439.1325800.2018 "Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения.", п.п.5.1.3, 9.10.2, 9.10.3, таблица 9.1 п.п.10.1-10.8.		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Ляпин Александр Иванович - директор Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1"


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Начальник отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Чижиков Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, инициалы должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1»
МБОУ «СОШ № 1»
658706 Алтайский край г. Камень-на-Оби,
ул. Куйбышева 48 «а» телефон 2-21-59
E-mail: - oo1063@mail.ru
ОКПО 10005464
ОГРН 1022200754938
ИНН/КПП 2207005376/220701001

15 09 2021 № 318

На № _____

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
согласно предписания №255/3 от 10.09.2021г.

№	Вид нарушения	Пункт нормативного акта	Что сделано ,дата
1	Выход с лестничной клетки на чердак осуществляется не через пожарный люк 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра МБОУ «СОШ№1» г.Камень-на-Оби, ул.Куйбышева,48а.	Ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.7	Устранено 15.09.2021г.
2	Не выполнено аварийное освещение в здании МБОУ «СОШ№1» г.Камень-на-Оби, ул.Куйбышева,48а	Ст.4.п.3, п.4. ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 439.1325800.20218 «Здания и сооружения.Правила проектирования аварийного освещения», п.п.5.13,9,10.2, 10.3, таблица 9.1 п.п 10.1-10.8.	Написано ходатайство в Управление образования от 15.09.2021. По мере поступления денежных средств замечание будет устранено.

Директор МБОУ «СОШ№1»



А.И.Ляпин